La Rioja
larioja.org
Servicio Riojano de Salud
Hospital San Pedro
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Calle Piqueras 98
26007 Logroño (La Rioja)
941 29 83 99
prevencionrl@riojasalud.es
Rioja Salud

INSTRUCCIONES GENERALES EN CASO DE INCENDIO EN EL HOSPITAL DE LA RIOJA (PARA PERSONAL DE INFORMACION/VIGILANTE DE SEGURIDAD)

FASE DE DETECCIÓN

Un incendio puede ser detectado por los detectores de humo o ser descubierto por un trabajador o por un usuario del centro.

Detección automática por los detectores de humo:

SONARA UNA ALARMA ACUSTICA

Cuando se activa un detector de humo, la señal es recogida en la Central de Alarmas, la cual se encuentra situada en un local de acceso restringido al lado del Control de Enfermería del Primero Izquierda.

> En el Cuarto del Vigilante de Seguridad existe un terminal que replica la pantalla de la Central de Alarmas Principal. La identificación de la existencia de una alarma es inmediata pero la ubicación exacta se informa pasado un tiempo de sincronización.
> Dependiendo de la emergencia la intervención podría necesitar ir personalmente a la Central de Alarmas Principal (con la llave del local) para identificar el lugar exacto (habitación, despachos, consulta, pasillo, etc.).

El Personal de Información/Vigilante de Seguridad deberá confirmar la veracidad de la señal, llamando por teléfono al personal del área o personándose si no hubiese nadie.

Detección/Aviso por un trabajador:

Si es un trabajador el que detecta el incendio (o es alertado por un usuario), avisará siempre a Información, como Centro de Comunicaciones, pudiendo accionar también el Pulsador de Alarma más cercano que enviará la señal a la Central de Alarmas.

SONARA UNA ALARMA ACUSTICA

Seguridad	**941 297 204 – 696 044 807**
Celadores	**71202 – 71213**

Una vez confirmada la veracidad de la EMERGENCIA entraremos en FASE DE ALERTA E INTERVENCION

El PERSONAL DE INFORMACION/VIGILANTE DE SEGURIDAD iniciará el **PROTOCOLO DE AVISOS**, dependiendo de la situación, horario, turno, etc. (ver listado teléfonos organigrama Plan de Autoprotección)

1º Equipo de Segunda Intervención: Personal de Mantenimiento y/o Vigilante de Seguridad. Se le indicará que acuda al lugar del incendio para ayudar en la sofocación del mismo.

2º Personal del área del siniestro, para que ayuden en la intervención/evacuación.

3º Centro de Control del Hospital San Pedro (88711-88712): comunicar la situación para que avisen al Jefe de Emergencia y Jefe de Intervención.

Las instrucciones pueden ser:

- Alertar al personal de las áreas o módulos contiguos sobre lo que está pasando.
- Avisar al 112
- Otras

4º En ausencia del Jefe de Emergencia y Jefe de Intervención, y si el incendio no es controlable por el propio personal del Centro, avisar al 112.

HOSPITAL DE LA RIOJA

Calle Piqueras 98
26007 Logroño (La Rioja)
941 29 83 99
prevencionrl@riojasalud.es
Rioja Salud

FASE DE EVACUACIÓN.

- En caso de determinarse la evacuación de la zona o del centro, dirigirse a lugar seguro siguiendo las señales de evacuación, siempre cerrando puertas y ventanas para confinar el fuego.

- Mantener la calma, no gritar no correr.
- Caminad pegado a la pared
- No utilizar ascensores
- Si el camino está impedido por humo, volver por donde ha venido
- Con humo abundante, caminar agachado y cubrirse nariz y boca con un trapo húmedo.

- Impedir que el personal evacuado retroceda, ya que entorpecería la evacuación al resto de personas.
- Cerrar a su paso, puertas y ventanas asegurándose de que no queda nadie, colocando algún objeto junto a la puerta.

- Si se prende la ropa, tirarse al suelo y rodar. No correr, se activará más el fuego.
- Si no puede salir porque hay mucho humo enciérrese en un cuarto con ventana por la que pueda ser visto desde la calle. Cierre la puerta, coja una toalla, paño, etc. húmedo y colóquelo debajo de la puerta.
- Abandonado el edificio dirigirse al punto de reunión establecido por la salida de emergencia más cercana y agruparse por áreas para poder detectar posibles ausencias.
- No abandonar el punto de reunión hasta que no se le ordene.