

## **INSTRUCCIONES GENERALES EN CASO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL DE LA RIOJA (PARA TODO EL PERSONAL)**

Todo el personal del Hospital de La Rioja es miembro del **EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN, ALARMA Y EVACUACIÓN (EPIAE)**, y como tal tiene el deber de conocer las **vías y salidas de evacuación**, así como la localización de los **medios de extinción** más próximos.

En la web RIOJASALUD en **Profesionales / Recursos Humanos / Prevención de Riesgos Laborales / Información sobre Planes de Autoprotección / Emergencia (PA/PE)** se encuentra el Tríptico del Plan de Autoprotección del Hospital de La Rioja. El link es

<https://www.riojasalud.es/files/content/rrhh/prevencion-rrll/triptico-hosp-la-rioja-v3.pdf>

-Al detectar un incendio se deberá de accionar el **pulsador de alarma** y/o llamar a alguno de los siguientes **teléfonos**:



**Seguridad 941 297 204 // 605 351 490**  
**Celadores 71202 // 71213**



- Una vez avisada la existencia de un siniestro a **Seguridad/Celadores** se activa el protocolo de avisos para el resto de intervinientes en el Plan de Actuación.

- Se recomienda no actuar sólo, intentar localizar a otro trabajador o usuario

- Localizar un **extintor** e intentar sofocar el fuego, sin poner en peligro la propia integridad física

- Si el fuego no se extingue con el extintor o extintores, se deberá preparar (o desenrollar) la **manguera de incendios (BIE)** más próxima, a la espera de la llegada del **Equipo de Segunda Intervención** (Personal de Mantenimiento-Vigilante de Seguridad)

- Una vez personado el **Equipo de Segunda Intervención** retirarse a zona segura y prepararse para una posible evacuación.

- En caso de determinarse la **evacuación** de la zona dirigirse al lugar que se les indique (si se trata de una evacuación parcial, pueda ser la planta superior, inferior, etc.) siempre cerrando puertas y ventanas para confinar el fuego

- Nunca utilizar los ascensores

-Si se determina la evacuación hacia el exterior del edificio dirigirse al **punto de encuentro** señalado en el Plan de Emergencias (Esquina Avenida de Viana y calle del Coso)



**EQUIPOS DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA**
**HOSPITAL DE LA RIOJA**
**DÍAS LABORABLES 8:00-15:00 horas**

	<b>Fecha: Abril 2022</b>	Teléfono
<b>Director del Plan de Autoprotección</b> <b>Director del Plan de Actuación en emergencias</b> <b>Jefe de Emergencia</b>	<b>Alberto Lafuente Jiménez</b> (Gerente del Servicio Riojano de Salud)	<b>630705352</b> <b>Ext. 78400</b>
<b>Suplencia Jefe de Emergencia</b>	<b>Adolfo Calvo Martínez</b> (Director Médico de Atención Hospitalaria)	<b>649918358</b> <b>Ext. 78404</b>
<b>Jefe de Intervención</b>	<b>Pablo Gómez Prieto</b> (Responsable Mantenimiento HLR)	<b>683177230</b> <b>Ext. 78719</b>
<b>Suplencia Jefe de Intervención</b>	Ingeniero de Mantenimiento de Guardia	<b>626505943</b> <b>Ext. 79190</b>
<b>Equipo de segunda intervención</b>	Personal de Mantenimiento de Hospital de La Rioja	<b>82350 / 78727</b> <b>608012521</b>
	Vigilante de Seguridad	<b>605 351 490</b> <b>941 297 204</b>
<b>Equipo de apoyo</b>	Celadores	<b>71202</b> <b>71213</b>
<b>Equipo de Primeros Auxilios</b>	Personal Sanitario del Hospital de La Rioja	
<b>Equipo de Intervención, alarma y evacuación</b>	Todo el personal del Hospital de La Rioja	

**DÍAS LABORABLES 15:00 a 08:00 horas –FINES DE SEMANA Y FESTIVOS**

<b>Jefe de Emergencia</b>	Personal Directivo de Guardia	<b>Centralita HSP</b> <b>88711</b>
<b>Jefe de Intervención</b>	Ingeniero de Mantenimiento de Guardia	<b>626505943</b> <b>Ext. 79190</b>
<b>Equipo de Primeros Auxilios</b>	Personal Sanitario del Hospital de La Rioja	
<b>Equipo de Intervención, alarma y evacuación</b>	Todo el personal del Hospital de La Rioja Vigilante de Seguridad	